

Trezor és Banktechnika Kft.

Banktech Center

1119 Budapest, Petzvál József u. 44.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

.....
Csikós Lajos
munkabiztonsági vállalkozó

**BUDAPEST
2013.**

Készítette:

Tartalomjegyzék

A Trezor és Banktechnika Kft. Tűzvédelmi szabályzat végrehajtásának elrendelése	4
1. A tűzvédelmi feladatok megosztása a társaságnál	5
1.1 Az ügyvezető feladatai a társaság tűzvédelmi tevékenységével kapcsolatban	5
1.2 A tűzvédelmi feladatokat ellátó vállalkozó feladatai	5
1.3 A beosztott munkavállalók tűzvédelmi feladatai	6
2. A társaság tűzvédelmi tevékenységének szabályzata.....	6
2.1 A tűzvédelemmel kapcsolatos általános szabályok	6
2.2 A társaság tűzvédelmével és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai.....	7
2.3 Tűzvédelmi felvilágosítás, oktatás	8
2.4 A használatra vonatkozó tűzvédelmi szabályok	8
2.4.1 Általános szabályok	8
2.4.2 Tűzveszélyes tevékenységek	9
2.5 Dohányzás.....	10
2.6 Raktározás és tárolás.....	10
2.7 Tűzoltási út, területe	10
2.8 Szellőző-berendezések.....	10
2.9 Tüzelő-, fűtőberendezések.....	11
2.10 Villamos berendezések.....	11
2.11 Tűzjelzés, tűzoltás	12
2.12 A járművekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok	12
2.13 Zárással kapcsolatos teendők.....	13
2.14 Irodai helyiségekben, étkezőkben használható hőfejlesztők	13
3. Telefonszámok.....	13

4. Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli engedély kiadására jogosult személyek.....	13
5. Tűzvédelmi dokumentációk	13
6. Esti tűzvédelmi rendelkezések	14
6.1 Irodák.....	14
6.2 Tárgyalótermek, tárgyalóhelyiségek.....	15
6.3 Öltözők.....	15
6.4 Konyha, tea konyha	15
6.5 Gázkazánház, hőelosztó.....	16
6.6 Műhely (lakatosműhely).....	17
6.7 Előterek, lépcsőházak, folyosók, mosdók, WC-k, udvar	17
6.8 Raktárak, tárolók.....	18
6.9 Portai szolgálati helyiségek	18
7. Záró rendelkezések	19
 Melléklet	
Tűzriadó terv.....	21
A létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolása	23

A tűz elleni védekezésről és a műszaki mentésről szóló 1996. évi XXXI. Törvény 19. § (1) bekezdése, valamint a 10/2011 (III.28) és a 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet – amely a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szól- előírásai alapján és a 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet (az Országos Tűzvédelmi szabályzat kiadásáról) követelményeinek figyelembe vételével az irányításom alá tartozó

Trezor és Banktechnika KFT.

(a továbbiakban: társaság)

Részére

az alábbi

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT-ot

adom ki és végrehajtását elrendelem.

A szabályzat célja, hogy keretek között tartsa a Társaság tűzmegeelőző tevékenységét, gondoskodjon a létesítési, használati szabályok betartásáról, betartásának ellenőrzéséről, előírja a tűzmegeelőzéssel kapcsolatos feladatokat és kötelezettségeket.


Területi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi alkalmazottjára, illetve a területi hatálya alá tartozó telephelyen, létesítményen tartózkodó, vagy munkát végző idegen személyekre, ezek tevékenységére.

Jelen irat a Társaság belső Szabályzata. A benne foglaltak elsajátítása, betartása a Társaság valamennyi munkavállalójára nézve kötelező.

A Szabályzatban nem rendezett kérdésekben a vonatkozó jogszabályokba és szakmai előírásokban foglaltak a mérvadók.

A Szabályzat a kiadás napjától lép hatályba. A Tűzvédelmi Szabályzat végrehajtását, az abban foglaltak megtartását beosztásra való tekintet nélkül megkövetelem. Megszegőivel szemben a cselekmény súlyától függően felelősségre vonását alkalmazok.

Budapest, 2013. 08. 26.



Dr. Vásony Gergely
ügyvezető igazgató

1 A tűzvédelmi feladatok megosztása a társaságnál

1.1 Az ügyvezető feladatai a társaság tűzvédelmi tevékenységével kapcsolatban

- Gondoskodás a társaságon belüli tűzvédelmi feladatok meghatározásáról.
- Gondoskodás a létesítmények biztonságos állagáról, ezek rendszeres ellenőrzéséről.
- A társaság gazdálkodásával összefüggő tűzvédelmi tevékenység összehangolása és irányítása
- Tűzvédelmi feladatokat ellátó szakcég, vagy szakértő kijelölése, illetve megbízása.
- A területileg illetékes tűzoltósági ellenőrzési tevékenység elősegítése, intézkedése a feltárt hiányosságok megszüntetésére.
- Rendszeres és rendkívüli szemle elrendelése.
- Gondoskodni az előírt rendszeres tűzvédelmi oktatások megtartásáról, bizonylatolásáról.
- A tűzvédelmi feladatokat ellátó beszámoltatása a munkavédelmi és tűzvédelmi helyzet alakulásáról (évente legalább 1 alkalommal)
- A vezetők beszámolója tűzvédelmi ellenőrzési kötelezettségük teljesítéséről.
- A munkavállalók és a vezetők tűzvédelemmel kapcsolatos ösztönzése, illetőleg a tűzvédelemmel összefüggő szabályszegés esetén a felelősségről vonás megtétele.
- Intézkedés az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetése miatt leállított létesítmények és termelő berendezések üzemeltetése, újraindítása céljából, illetve e tevékenységek engedélyezése.
- Tűzesetek kivizsgálásában való részvétel.

1.2 A tűzvédelmi feladatokat ellátó vállalkozó feladatai

- A. Trezor és Banktechnika KFT. tűzvédelmi tevékenységének tervezése, szervezése.
- A társaság tűzvédelmi szabályzatának elkészítése, karbantartása.
- Tűzvédelmi jogszabályok, előírások betartásának biztosítása, ellenőrzése.
- Részvétel a társaságnál tartott tűzvédelmi szemléken, a feltárt hiányosságok megszüntetéséről való gondoskodás.
- Fejlesztések és beruházások során tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzése.
- A tűzvédelemhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése, gondoskodás szabályszerű használatukról, karbantartásukról, illetve pótlásukról.
- Tűzvédelmi jegyzőkönyvek, statisztikák, jelentések elkészítése.
- Részvétel az üzembe helyezési, használatbavételi eljárásokon.
- A társaság tűzvédelmének fejlesztése, feltárt hiányosságok megszüntetése.
- A társaság helyiségei, létesítményei tűzvédelmi osztályba sorolásának elkészítése, karbantartása

- A társaságnál végzett tűzveszélyes tevékenységek engedélyeztetése, az előírások betartásának ellenőrzése.
- A társaság tűzvédelmi eszközeinek és berendezéseinek meghatározása, biztosítása, gondoskodás szabályszerű elhelyezésükről, használhatóságukról, felülvizsgálatukról, karbantartásukról és szükség szerinti pótlásukról.
- Kapcsolattartás a tűzvédelmi hatóságokkal.

1.3 A beosztott munkavállalók tűzvédelmi feladatai

- 0 A rábízott feladatok tűzvédelmi szabályok megtartásával való ellátása.
- 0 A munkaköréhez szükséges szakmai és tűzvédelmi ismeretek elsajátítása, munkája során azok alkalmazása.
 - Munkakörének betöltéséhez szükséges előzetes és időszakos orvosi vizsgálatokon való részvétel.
 - Munkahelyén a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban való megjelenés és munkavégzés.
 - Gépek, berendezések munkakezdés előtti megvizsgálása és azok rendeltetés szerinti használata, a karbantartási feladatok elvégzése.
 - Az előírt és rendelkezésre bocsátott tűzoltó eszközök tőlük várható elvárható módon történő használata
 - 0 Munkahelyén a rend és tisztaság megtartása.
 - 1 Tűzvédelmi rendellenességek megszüntetése, vagy erre intézkedés kérése.
 - 2 Az esetleges baleset, sérülés, rosszullet, tüzeset feletteseinek azonnali jelentése.

2. A társaság tűzvédelmi tevékenységének szabályozása

2.1 A tűzvédelemmel kapcsolatos általános szabályok

A tűzvédelemmel és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeket a jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározottak szerint kell megvalósítani.

Tűzvédelemmel kapcsolatos fogalmak:

- tűz (tüzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz;
- tűz elleni védekezés (a továbbiakban: tűzvédelem): a tüzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása;
- tüzmegelőzés: a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység;
- tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány: az az irat, amely igazolja, hogy az építési anyag, szerkezet, építési mód, tűz- vagy robbanásveszélyes anyag - a robbanó- és robbantóanyag kivételével - készülék, gép, berendezés, technológia, tűzoltó technikai eszköz és oltóanyag megfelel a jogszabályokban, szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelményeknek;
- tűzoltási feladat: a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítása;
- tűzvizsgálat: a tűzoltóságnak azon szakmai tevékenysége, amely a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányul;

- műszaki mentés: természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által előidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a tűzoltóság részéről - a rendelkezésre álló, illetőleg az általa igénybe vett eszközökkel - végzett elsődleges beavatkozási tevékenység.

A társaság alkalmazottainak a tűzoltásban, a műszaki mentésben - ellenszolgáltatás nélkül - életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek közreműködni.

A tűzoltás vezető a tűzoltáshoz

- a társaságot és annak alkalmazottait a tűz oltásában és a mentési munkálatokban való közreműködésre kötelezhet, járműveit, eszközeit, felszereléseit igénybe veheti;
- elrendelheti, hogy a tűzoltásban résztvevők a társaság tulajdonában, használatában, kezelésében álló területre, létesítménybe, épületbe, helyiségbe bontással behatolhassanak.

A tűzoltás vezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.

A tűzvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott esetekben engedélyező, tiltó és korlátozó intézkedéseket tesz, a tüzesettel kapcsolatban hatósági bizonyítványt ad ki, valamint a tűzvédelmi kötelezettségeiket megsértőkkel szemben tűzvédelmi bírságot szab ki.

2.2 A társaság tűzvédelemmel és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai

A társaság köteles

- a közvetlen tűzvédelmét szolgáló - jogszabályban, kötelezően alkalmazandó szabványban, hatósági határozatban előírt - tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyag biztosításáról gondoskodni;
- a tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében előzetes egyeztetés alapján - a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban közreműködni;
- a tevékenységi körével kapcsolatos tüzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki mentésnek jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott feltételeit biztosítani;
- biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.

A társaság köteles gondoskodni arról, hogy munkavállalóik (a munkavégzésben részt vevő családtagjaik) a jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban foglalt előírások szerint végezzék a tevékenységüket, illetőleg a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.

A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az épület, a helyiség vagy a szabadterület tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, annak megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnál - az új tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó javaslat megküldésével - köteles bejelenteni.

Minden új tűz- vagy robbanásveszéllyel járó készülék, gép, berendezés, technológia, anyag bevezetése, illetőleg alkalmazása előtt elsődlegesen a gyártó, amennyiben az nem gondoskodott arról, akkor a forgalomba hozó köteles a tűzvédelmi rendelkezések megállapítása céljából szükséges vizsgálatokat elvégezni, illetve elvégeztetni.

Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) keretében az oktatást végző köteles megszervezni.

A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

2.3 Tűzvédelmi felvilágosítás, oktatás

A társaság köteles gondoskodni arról, hogy dolgozói a munka, illetőleg a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket munkába állításuk előtt elsajátítsák és a tűz esetén végzendő feladatokat megismerjék, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgát letegyék. A társaság a dolgozóit köteles a munkakörüknek megfelelő rendszeres tűzvédelmi továbbképzésben részesíteni.

A munkavállalókat tűzvédelmi oktatás keretében a munkába álláskor, az új munkahelyre történő beosztáskor, azt követően pedig **évente** a munkakörüknek megfelelően oktatásban kell részesíteni. Az oktatásról nyilvántartást kell vezetni. Az oktatás megtörténtét a dolgozó aláírásával köteles elismerni.

A tűzvédelmi oktatásnak ki kell terjednie

- 0 a munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyességére;
- 1 a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre;
- 2 a tűzjelzés lehetőségeire és módjaira;
- 3 a tűz esetén követendő magatartásra;
- 4 az elhelyezett tűzoltó készülékek, eszközök és felszerelések gyakorlati használatára;
- 5 a munka befejezésekor elvégzendő tűzvédelmi teendőkre;
- 6 a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire.

A tűz- és robbanásveszélyes munkahelyen foglalkoztatott munkavállalók legfontosabb tűzvédelmi kötelezettségeit a számukra kiadott munkaköri leírásban, technológiai-kezelési utasításban vagy személyre szóló utasításban is közölni kell.

2.4 A használatra vonatkozó tűzvédelmi szabályok

2.4.1 Általános szabályok

- Létesítményt, építményt, berendezést csak a használatba vételi engedélyben előírt rendelkezések, utasítások gyűjtembe vételével szabad használni.
- Munkavégzést, tárolást és egyéb tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő helyiségben, építményben, szabadterén szabad folytatni.
- A munkaterületen csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot, eszközt szabad tartani.

- A munkaterületről, helyiségekből, berendezésről, stb. a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként el kell távolítani.
- A tűzvédelmi helyzetre kiható minden változást a bevezetés megkezdése előtt 150 nappal az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnál be kell jelenteni.
- A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása szempontjából az anyagokat, létesítményeket, építményeket, helyiségeket és szabadtereket tűzveszélyességi szempontból osztályba kell sorolni.
- Osztályba sorolást az Országos Tűzvédelmi Szabályzat figyelembe vételével kell elvégezni.
- A területek vezetőinek, illetve megbízottjának a munkahelyeket a tevékenységek befejezése után ellenőrizni kell, és a tapasztalt tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére intézkedni kell.

2.4.2 Tűzveszélyes tevékenység

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek és feltételeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata. Ha az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni. Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeres - felügyelet köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszélyeseten, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.

2.5 Dohányzás

Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

Dohányozni nem szabad az „A”-, „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, szabadtéren, helyiségben, továbbá ott, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. A dohányzási tilalmat a vonatkozó műszaki követelmények által meghatározott biztonsági jellel kell jelölni.

Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségbe, építménybe, szabadterbe gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

Tilos a dohányzás

- az "A"- "B"- "C" tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségekben, szabadtereken,
- raktárban, pincében, valamint
- ahol azt egyéb utasítások, illetve tábla tiltja.

Dohányzóhelynek olyan helyet kell kijelölni, ahol a dohányzás veszélyeztetés nélkül megengedhető. A dohányzóhelyeken "DOHÁNYZÓHELY" feliratot és nem éghető anyagból készült hamutartót kell elhelyezni.

2.6 Raktározás és tárolás

- Raktárakban történő tárolás során ügyelni kell a raktározási szabályok betartására (polcok teherbírására, rakat egységek képzése, anyagok elkülönítése, stb.).
- Tárolás során törekedni kell a rend és jó áttekinthetőség kialakítására.
- Az irodahelyiségekben keletkező iratokat, könyveket, alkotásokat, azok létrehozásához szükséges alap és segédanyagokat, valamint éghető anyagokat oly módon kell tárolni, hogy azok tűz keletkezésében ne vehessenek részt, illetve azok a tűz kiinduló forrásává ne váljanak.
- A tárolás során az éghető anyagokkal dugaszoló aljzatot egy méternél jobban megközelíteni nem szabad.

2.7 Tűzoltási út, terület

- A létesítményekben a közlekedési utakat, folyosót, lépcsőházat, kijáratot és vészkijáratot, lépcsőt valamint valamennyi ajtóbejáratot, - teljes szélességében - állandóan szabadon kell tartani.
- A létesítmények belső közlekedési útját úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén az ott tartózkodó személyek akadálytalanul a szabadba távozhassanak.
- A létesítmény területén, annak helyiségeiben és szabad területein található valamennyi villamos berendezés kapcsolóját, közmű nyitó- és zárószerkezetét, villámhárítót, tűzjelzőt, tűzvédelmi berendezéseket, továbbá tűzoltó-készülékeket eltorlaszolni, az azokhoz vezető utat leszűkíteni, tárolás céljára használni még átmenetileg sem szabad.
- 0 Vészkijárat céljára létesített, illetve használt ajtóknál küszöböt beépíteni tilos!
- 0 Az üzemeltetés alatt azon helyiségek ajtaját, amelyekben emberek tartózkodnak, lezárni nem szabad. Ha a munka jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi - veszély esetére - az ajtók külső nyithatóságát is biztosítani kell.

2.8 Szellőző-berendezések

- Mesterséges szellőzés esetén olyan szellőztető berendezést kell használni, hogy annak bekapcsolásakor, illetőleg üzemeltetés közben gyújtószikra ne keletkezzen, és a berendezésen keresztül külső gyújtóforrás gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- 0 A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni TILOS!

- 1 A szellőztető rendszert rendszeresen tisztítani kell.
- 0 A meghibásodott szellőztető-berendezést azonnal meg kell javítani és csak ellenőrzés után szabad ismételt üzembe helyezni.

2.9 Tüzelő-, fűtőberendezés

- Az égéstermék elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.
- Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetve használható, amely rendeltetészerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
- Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni.
- Az éghető gázzal és az éghető folyadékkal üzemeltetett tüzelő- és fűtőberendezés, készülék működtetése alatt a nemzeti szabványban meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.
- A gáz és olajfogyasztó tüzelőberendezések kezelésével csak olyan személy bízható meg, aki a 18. életévét betöltötte és kazánkezelői, valamint tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik.
- A tüzelő- és fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre szabad bízni.
- A tüzelő- és fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelentkezzen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
- A berendezést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal felül kell vizsgáltatni.
- A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz- és olajtüzelésű berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni.

2.10 Villamos berendezések

- Az „A”-”C” tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségekben villamos főzőlapot, hősugárzót, kávéfőzőt üzemeltetni szigorúan tilos.
- Villamos berendezés szerelését, javítását ideértve az „A”-”C” tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségekben elhelyezett lámpatesteknél az égő és fénycső cseréje is, csak a vizsgázott szakemberrel szabad végezni.
- Villamos berendezést csak rendeltetésének és méretezésének megfelelően szabad használni.
- Villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- A villamos berendezés, ha jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem rendelkezik
 - az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren **legalább háromévenként,**
 - a „C”-„D”-„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren **legalább hatévenként,**

tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni.

- A villamos berendezéseket rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződésektől, amely meggyulladhat és környezetében tüzet okozhat.

- Gondoskodni kell, hogy a villamos berendezések, kapcsolók stb. az előírás szerinti megjelöléssel legyenek ellátva.

2.11 Tűzjelzés, tűzoltás

A nyilvános távbeszélő készülékek mellet, továbbá a távbeszélő alközpontokban - ennek hiányában a társaság fővonalú távbeszélő készüléke mellet – a tűzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni.

Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincsen lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának (körjegyzőségnek).

A tűzoltóság a 105-ös telefonszámon kell értesíteni.

A tűz jelzése, az emberi élet mentése, és az oltás megkezdése minden állampolgár kötelessége.

A társaság a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközeit köteles rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveivel segítséget nyújtani.

A rendőrség, a mentőszolgálat, a polgármesteri hivatal (körjegyzősége), a hozzá beérkezett tűzjelzést köteles haladéktalanul továbbítani az állandó készenlétben szolgálatot ellátó tűzoltósághoz.

A tűzjelzésnek, a kárjelzésnek tartalmaznia kell:

- A tüzeset, káreset pontos helyét (címét);
- mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve;
- emberélet veszélyben van-e;
- a jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát.

A társaság telephelyén szintenként 1db 6 kg-os ABC típusú poroltó készüléket, az ott keletkező tűz oltására alkalmas – a vonatkozó jogszabályokban és a nemzeti szabványokban foglalt követelményeket kielégítő – tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

A tűzoltó készülékek elhelyezése: - 1 db a műhelyben
 - 1 db a kazánházba
 - 1db minden emeleten és folyosón

A tűzoltó technikai eszközt, felszerelést jól látható, könnyen hozzáférhetően, a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, a rendeltetéstől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad.

A tűzoltó berendezést, készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jogszabály, illetve nemzeti szabvány előírásai szerint, azok hiányában félévenként ellenőrizni kell. Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.

2.12 A járművekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok

A járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért az üzembe tartó, illetve a jármű vezetője a felelős.

A tűzoltó készüléket a járművön a vonatkozó jogszabály szerint kell elhelyezni úgy, hogy állandóan hozzáférhető, vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználható legyen.

A járműveken 1 db 6 kg-os ABC típusú poroltó készüléket kell elhelyezni, és az évenkénti ellenőrzésükről gondoskodni.

A járművek jogszabályban meghatározott időszakos műszaki felülvizsgálata során a vizsgálatot végző szerv a vonatkozó általános tűzvédelmi követelmények érvényesülését is ellenőrizni köteles.

Több gépjármű tárolása esetén azokat úgy kell elhelyezni, hogy a gépjárművek ajtajai legalább az egyik oldalon teljes szélességükben nyithatóak legyenek, az egymás mögött álló gépjárművek között pedig legalább 0,80 méter távolságot kell megtartani.

2.13 Zárással kapcsolatos teendők

- A területen a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell:
 - a rend és tisztaság meglétét,
 - a hulladékok eltávolítottságát,
 - a közlekedési utak és vészkijáratok szabadon tartását,
 - a főelzáró szerelvények és feszültségmentesítő kapcsolók elzárását, kikapcsolását

A feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

2.14 Irodahelyiségekben, étkezőkben használható hőfejlesztők

- Az irodahelyiségekben, étkezőkben az elektromos hőfejlesztő berendezések (rezsó, kávéfőző, grillsütő, stb.) csak az előírásoknak megfelelően, nem gyúlékony kerámialapra helyezve működtethetők, a környezetben lévő éghető anyagoktól olyan távolságra, hogy gyulladási veszélyt azokra ne jelentsen.
- Az elektromos hőfejlesztő berendezéseket felügyelet nélkül működtetni tilos! Felügyelet nélkül, valamint munkaidőn kívül csak a hűtőszekrény működtethető, mely külön áramkörön van bekapcsolva, dugaszoló ajzat nincs bekötve a helyiség fő áramtalanító rendszerébe, e dugaszoló aljzatra más elektromos berendezést csatlakoztatni tilos!
- Használat után az elektromos berendezések csatlakozó dugóit a dugaszoló aljzataból el kell távolítani!

3 Telefonszámok (értesítési sorrend)

Arancsics Antal	+36-30-241-68-81
Tűzoltóság	105

4 Az alkalom szerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli engedély kiadására jogosult személyek

Dr. Vásony Gergely ügyvezető

Arancsics Antal műszaki vezető

5. Tűzvédelmi dokumentációk

A tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratokat külön erre a célra rendszeresített dossziéba kell gyűjteni.

Az iratgyűjtőben kell elhelyezni:

- a Tűzvédelmi Szabályzatot és mellékletei, valamint a kiegészítéseit és módosításait,
- a tűzvédelmi hatóság által megtartott ellenőrzések, bejárások jegyzőkönyveit,
- a tűzvédelmi megbízott észrevételeit, szemlejegyzőkönyveit,
- az előzőekben említett ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedéseket,
- a munkavállalók oktatásával kapcsolatos dokumentációt,
- a munkavállalók szakvizsgájával kapcsolatos nyilvántartást,
- a hegesztő- berendezések időszakos ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket,
- a villamos berendezések időszakos tűzvédelmi szabványossági vizsgálatának jegyzőkönyveit.

A dokumentációkat a vezető személyében bekövetkezett változtatás esetén jegyzőkönyvileg átkell adni, illetve venni az előírások további végrehajtása céljából.

6. Eseti tűzvédelmi rendelkezések

6.1 Iroda

- Tűzveszélyességi osztályba sorolása: „D”
- A dohányzás az irodákban tilos.
- A helyiségben tűzveszélyes folyadékot tárolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
- Elektromos főzőlap és kávéfőző csak a hőszigetelő alátétten elhelyezve állandó felügyelet mellett üzemeltethető.
- A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a menekülésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.
- A napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles a helyiséget átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat.
- A villamos gépet, berendezést, készüléket (a hűtőszekrény kivételével) ki kell kapcsolni, illetve a villamos hálózatról le kell választani.

6.2 Tárgyalótermek, tárgyalóhelyiségek

A tárgyaló- és tanácstermek „D” tűzveszélyességi osztályba vannak sorolva.

- A termeket csak rendeltetésnek megfelelően – tárgyalásra, értekezletre és oktatás céljára szabad használni.
- A tanácskozás ideje alatt (emberek benntartózkodásakor) a helyiségek ajtaját bezárni, a menekülési útvonalakat leszűkíteni nem szabad (pl. ruhafogasok elhelyezésével)
- A terem befogadóképességétől függően a bejárati ajtóknál kívülről, fali konzolon 1 vagy 2 db porraloltó készüléket kell jól láthatóan elhelyezni.
- A helyiségekre vonatkozó követelmények megegyeznek az irodákra vonatkozókéval.

6.3 Öltözők

Az öltözők a „D” tűzveszélyességi osztályba vannak sorolva. A tűzvédelmi előírások betartásáért az öltözőkben tartózkodók a felelősek.

- az öltöző helyiségben a dohányzás és nyílt láng használata tilos, amit táblával kell jelölni
- az öltözőben tűz és robbanásveszélyes folyadék, anyag tárolása tilos
- az öltözőkben kávéfőző, hőszugárzó, villamos főzőlap stb. használata tilos
- az öltözők tűzvédelmére a bejárati ajtókhöz közel 1-1 db porraloltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
- az öltözőhelyiséget távozás előtt ellenőrizni kell és az esetleges tűzveszélyt el kell hárítani.

6.4 Konyha, tea konyha

A konyha tűzveszélyességi osztályba sorolása: „D”, mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik

A helyiségek tűzvédelmi előírásainak betartásáért a konyha használója a felelős.

- A felsorolt helyiségekben a dohányzás tilos, amit táblával jelölni kell.
- A villamos berendezés főkapcsolójának helyét, a lekapcsolás szükségességét és módját ismertetni kell.
- A helyiségben elektromos berendezést csak úgy szabad üzemeltetni, ha ellenőrző lámpával van ellátva, amely az üzembe tartását (áram alá helyezését) mindenkor jelzi.
- A főzéshez, sütéshez, melegítéshez használt elektromos rezsók alá nem éghető anyagú alátét szükséges.

- A villamos berendezések feleljenek meg a vonatkozó szabvány előírásainak. A villamos berendezéseket és a hálózatot hat évenként tűzvédelmi szempontból az MSZ 109000 számú szabvány szerint felül kell vizsgálni..
- A konyhát utoljára elhagyó munkavállaló köteles olyan állapotban hagyni a helyiséget, hogy ott tűz ne keletkezessen
- A konyha közelében 1 db 6 kg-os ABC porraloltó készüléket kell jól láthatóan elhelyezni.

6.5 Gázkazán, Hőelosztó

Tűzveszélyességi osztályba sorolása: „D”

- A helyiségben a dohányzás tilos. A tűzvédelmi előírások betartásáért az ügyeletes fűtő a felelős.
- A helyiségben éghető anyagot, éghető folyadékot tárolni még ideiglenesen sem szabad.
- A kazánházban csak az oda beosztotta, valamint az ellenőrzésre jogosult személyek tartózkodhatnak.
- A gázkazán kezelési utasítását a helyiségben jól látható helyen ki kell függeszteni.
- A gázkazánt csak az arra beosztott, szakképzett személy kezelheti.
- Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még átmeneti jelleggel sem szabad.
- A kazán üzemeltetéséről naplót kell vezetni, amely tartalmazza:
 - az üzemeltetés adatait
 - a karbantartás időpontjait
 - az üzemeltetéssel kapcsolatos észrevételeket

A kazán üzemi vizsgálatokor a naplóban rögzíteni kell:

- a vizsgálat időpontját
- az észlelt rendellenességet és kijavításának módját
- a berendezés állapotára vonatkozó nyilatkozatot
- a vizsgálatot végző nevét

A naplót a kazán helyszínén kell tartani, vezetése az üzemeltetésért felelős szervezet kötelessége.

- A napi munka befejezése után, vagy a gázkazán üzemen kívül helyezésekor, eltávozás előtt a helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles a villamos berendezést és egyéb készüléket feszültség- mentesíteni, valamint meggyőződni arról, hogy nincsen olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.
- A kazánházhoz 1 db 6 kg-os ABC porral oltót kell készenlétben tartani.

6.6 Műhely (lakatosműhely)

A helyiségek „D” tűzveszélyességi osztályba vannak sorolva. A helyiség tűzvédelméért a műhelyben munkavállalók a felelősek.

Tevékenység: A műhelyben csak a szakipari munkával kapcsolatos karbantartó tevékenységet szabad folytatni és ahhoz szükséges anyagot, eszközöket szabad tárolni.

- A műhelyben gázpalackokat tárolni nem szabad, alkalmi használathoz külön tűzveszélyességi munkavégzési engedélyt kell kérni. A palackok talajszint alatti tárolása tilos!
- Hasonlóan csak írásbeli engedéllyel lehet hegesztést végezni a műhelyen kívül a szeretetház területén.
- A dohányzás tilos.
- A műhelyben a különböző tevékenységhez szükséges tűzveszélyes folyadékot csak a napi munkavégzéshez szükséges mennyiségben szabad tárolni.
- Alkatrészek, tűzveszélyes folyadékban történő mosáskor a helyiség megfelelő szellőztetéséről gondoskodni kell, a dohányzás szigorúan tilos.
- A műhelyben az olajos rongyok gyűjtésére lezárt fedelű, fémlemezládát kell biztosítani.
- A tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi rendelkezések betartását.
- A műhelyek előterében 1 db 6 kg-os ABC porral oltót kell elhelyezni.

6.7 Előterek, lépcsőházak, folyosók, mosdók, WC-k, udvar

Az épületeken belüli közlekedők és mellékhelyiségek a „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba vannak sorolva.

A tűzvédelmi előírások betartásáért az ott tartózkodó munkatársak a felelősek.

- A felsorolt helyiségekben, szabad területeken tűzveszélyes anyagot, folyadékot lerakni, tárolni csak átmenetileg külön engedéllyel szabad.
- Az épület homlokzatai előtti területek kijelölt részét, a belső udvarokat, a hozzá vezető közlekedési utakat a tűzoltóság kivonulása céljára szabadon kell hagyni, gépjármű parkolása

céljára még átmeneti jelleggel sem szabad igénybe venni. Gépjármű behajtása és benntartózkodása (gazdasági bejáraton keresztül) csak a ki-, berakodás idejére engedélyezhető.

- A zárt, belső udvari területeken 600 m²–ként 1-1 db porraloltó készüléket kell elhelyezni.
- A dohányzásra kijelölt helyeken hamutartókat kell elhelyezni.

6.8 Raktárak, tárolók

A raktárak a „C” tűzveszélyességi osztályba vannak besorolva.

A raktárak (tárolók) megelőző tűzvédelmi előírásainak betartásáért a raktárak vezetője a felelős.

- A Raktárakban nyílt láng használata és a dohányzás tilos, ezen helyiség ajtóira a „Tűzveszély” táblát, a helyiségen belül a dohányzást tiltó táblát el kell helyezni.
- A tárolt anyagokat anyag nemenként és tűzveszélyességi besorolásuk szerint külön kell elhelyezni.
- A világító lámpatestek mechanikai sérülés elleni védelmét biztosítani kell, azoktól a tárolt éghető anyag legalább 0,8m távolságra legyen.
- Elektromos melegítő, hőszugárzó, kávéfőző nem használható.
- A raktárhelyiségeket csak akkor szabad elhagyni, ha meggyőződtek arról, hogy nem maradt-e hátra olyan körülmény, mely tüzet okozhat.
- A raktárak előterében az éghető anyagok jellemzőitől függően 1-1 db tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

6.9 Portai szolgálati helyiségek

A portai helyiségek a „D” tűzveszélyességi osztályba vannak besorolva.

A megelőző tűzvédelmi előírások betartásáért minden esetben a szolgálatot teljesítő portai szolgálatos személy a felelős.

Tevékenység: a Trezor és Banktechnika épületei, kapui, bejáratok őrzése, a Portaszolgálati Utasításban megjelölt feladatok ellátása

Táblán kell jelezni a tűzoltóság, mentők és rendőrség telefonszámait:

- **Tűzoltóság: 105**
- **Mentők: 104**
- **Rendőrség: 107**

- A portán tűz- és robbanásveszély anyagot, folyadékot tárolni még átmenetileg sem szabad.
- A portai helyiségeket fűteni központi fűtés szüneteltetése idején csak zárt rendszerű villamos fűtéssel lehet.
- A portai helyiségre vonatkozó egyéb tűzvédelmi előírások megegyeznek az irodákra vonatkozó előírásokkal.
- A portai ügyeleti szolgáltatót ellátó személyek kötelesek megismerni és alkalmazni a Tűzvédelmi Szabályzatot és a Tűzriadó tervet.
- A tűz jelzése vagy észlelése esetén köteles azt késedelem nélkül a tűzoltóságnak a fenti telefonszámokon bejelenteni, személyi sérülés esetén a mentőket értesíteni.

7 Záró rendelkezések

Jelen Tűzvédelmi szabályzat hatálybalépésével a területre kiadott összes e tárgyban íródott utasítás hatályát veszti. Az épületben helyiségeket bérlő cégeknek kiegészítő tűzvédelmi utasítást kell készíteniük a saját területükre vonatkozóan.

Mellékletek

Tűzriadó terv

Tűzjelzés, riasztás

Minden tüzesetet a helyszín biztosítása mellett telefonon keresztül be kell jelenteni a tűzoltóságnak.
A tűzoltóság hívószáma: 105

Tüzesetet bejelentése:

A Trezor és Banktechnikai Kft. 1119 Budapest Petzvál J- u. 44.

- hol van tűz (pl. iroda),
- mi ég (pl. szemétkosár)
- mi van veszélyeztetve (pl.1. szoba + berendezés és felszerelési tárgyai), milyen terjedelmű a tűz (pl. 3 m²), emberélet van-e veszélyeztetve,
- a jelző neve és telefonszáma, (hívó készülék)
- a tűzfészek honnan közelíthető meg a legrövidebb úton

1. A tűz jelzése után azonnal riasztani kell az épületben tartózkodó dolgozókat, a Kft, vezetését telefonon pontosan tájékoztatni kell.
2. A tűz jelzésekor, illetve észlelésekor el kell végeznie a helyszínrajz igénybevételével a tűzszakaszok áramtalanítását a megjelölt kapcsolókkal, illetve az épület egészére szolgáló főkapcsolóval.

Az áramtalanítás a portaszolgálat feladata.

3. A tüzeseteket jelenteni kell munkaidő alatt

Munkaidő után, illetve munkaszüneti napon:

XI. ker. Rendőrkapitányság +36 (1) 3814300

3. A Kft. helyiségeiben a tűzjelzés és riasztás bekövetkezése esetén minden személy köteles az alábbiak szerint eljárni:

- A rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel meg kell kezdeni a tűz eloltását. Kézi tűzoltó készülék alkalmazásával kell, a tüzet eloltani, illetve a tovább-terjedést megakadályozni.
- Aki a tűzoltásban nem tud közreműködni, köteles a legrövidebb időn belül az épületet elhagyni.

- Kerülni kell a pánikkeltést, az épülettől biztonságos távolságra kell távozni, nem szabad akadályozni a tűzoltók vonulását és munkáját.
5. A dolgozók tegyenek meg mindent az érkező Önkormányzati Tűzoltók eredményes munkájának elősegítésére. A kapubejáratot, az utca megfelelő területét szabaddá kell tenni, a parkoló gépkocsikat az utca és az épület közeléből el kell küldeni. A tűzoltás vezetőjének át kell adni az épület helyszínrajzát, és szóban tájékoztatni az oltás és mentés jelenlegi helyzetéről.
 6. A tűzoltás parancsnokának utasításait mindenki köteles végrehajtani. Intézkedni kell, hogy a tűz által veszélyeztetett területekről az anyagokat, értékeket kimentsék, elszállítsák. A tűzoltás zavartalanságát minden körülmények között biztosítani kell.
 7. A tűzvédelmi vezető kötelessége részletes jelentést készíteni az ügyvezető és a tűzvizsgáló hatóság részére.
 8. A tűzriadó tervet a dolgozók részére oktatás tárgyává kell tenni, évenként az oktatást meg kell ismételni.
 9. A Tűzriadó Terv adatait félévenként ellenőrizni kell, és a szükséges módosításokat végre kell hajtani.

Tűzriadó gyakorlatok:

- 1./ A tűzriadó tervben meghatározott feladatokat, főképpen a végrehajtással megbízott személyekkel, de minden dolgozóval ismertetni kell oktatás formájában. Ezt dokumentálni kell.
- 2./ A feladatokkal megbízott személyeknek az általános oktatáson kívül évenként legalább 1 esetben tűzriadó és kiürítési gyakorlatot kell tartani.
- 3./ Meg kell hívni a Tűzoltóság területi előadóját, véleményét figyelembe kell venni. Minden tűzriadó gyakorlatról jegyzőkönyvet kell felvenni, a befejezést követően ér-
- 4./ Meg kell hívni a Tűzoltóság területi előadóját, véleményét figyelembe kell venni. Minden tűzriadó gyakorlatról jegyzőkönyvet kell felvenni, a befejezést követően értékelni kell, meg kell határozni a tapasztalt hiányosságokat és hibák kijavítási módját.

A jóváhagyott tűzriadó terv egy-egy példányát a vezető kezeli, zárt borítékban állandóan hozzáférhető helyen (porta) kell tartani, és tűz vagy káreset bekövetkeztekor az elsőként érkező hivatásos tűzoltóság vezetőjének kell átadni.

A tűzoltóság által lefolytatott tűzvizsgálat után a helyszín megváltoztatásának engedélyét a munka- és tűzvédelmi vezető adja ki.

A saját hatáskörben eloltott tüzek esetén is a fenti eljárás a mérvadó.

A társaság tűzvédelmi osztályba sorolása

A Trezor és Banktechnika KFT. (1119 Budapest Peztvál József u. 44.) tűzveszélyességi osztályba sorolása a **28/2011 (IX.6) BM** rendelet alapján.

Sorszám	A helyiségek megnevezése, funkciója	Tűzveszélyességi osztály-alapterület (m ²)					
		A	B	C	D	E	Összesen
Földszint							
1.	Porta. recepció				14,80		14,80
2.	001. közlekedő előcsarnok					21	21
3.	002. elektromos kapcsolótér			8,60			8,60
4.	002/a. raktár			2,10			2,10
5.	003. férfi mosdó					13	
6.	004. női mosdó					15	
7.	előtér				15,23		15,23
8.	021. iroda				12,96		12,96
9.	009. iroda				15,17		15,17
10.	010. iroda				12,90		12,90
11.	011. iroda				15,07		15,07

12.	012. iroda				15,07		15,07
13.	013. iroda				15,07		15,07
14.	014. iroda				14,20		14,20
15.	015. gázóra			1			1
16.	016. iroda				12,6		12,6
17.	017. iroda				13,70		13,70
18.	018. iroda				13,70		13,70
19.	019. iroda				21,63		21,63
20.	020. teakonyha				13,12		13,12
21.	közlekedő irodai folyosó				37,05		37,05
22.	022. iroda				18,6		18,6
23.	023. iroda				16,50		16,50
24.	024. iroda				16,50		16,50
25.	025. iroda				16,50		16,50
26.	026. iroda				16,50		16,50
27.	027. iroda				16,08		16,08
28.	028. iroda				10,53		10,53
29.	030. iroda				17,04		17,04
30.	031. iroda				36,72		36,72

31.	032. előtér				15,4		15,4
32.	1. sz. trezor				15,6		15,6
33.	2. sz. trezor				15,6		15,6
34.	3. sz. trezor				15,6		15,6
35.	4. sz. trezor				15,6		15,6
36.	033. iroda				44,87		44,87
37.	034. iroda				29,10		29,10
38.	035. iroda				20,82		20,82
39.	036. iroda				30,84		30,84
40.	037. iroda				31,44		31,44
41.	038. iroda				12,39		12,39
42.	039. iroda				22,62		22,62
43.	040. lépcsőház					15	15
44.	közlekedő folyosó				68,4		68,4
	ÖSSZESEN:			11,7	745,52	64	821,22
	%-os megosztás			1,43	90,78	7,79 %	100 %
Földszint tűzveszélyességi osztályba sorolása		D					

Sorszám	A helyiségek megnevezése, funkciója	Tűzveszélyességi osztály-alapterület (m ²)					
		A	B	C	D	E	Összesen
I. Emelet							
1.	101. vizesblokk					26,40	26,40
2.	folyosó					107,40	107,40
3.	lépcsőház					15,60	15,60
4.	102. teakonyha				14,47		14,47
5.	103. iroda				14,20		14,20
6.	104. iroda				15,58		15,58
7.	105. iroda				24,16		24,16
8.	106. iroda				31,02		31,02
9.	107. iroda				14,42		14,42
10.	108.				1		1
11.	109. iroda				12,88		12,88
12.	111. iroda				28,81		28,81
13.	112. iroda				14,25		14,25
14.	113. tárgyaló előtér				12,45		12,45
15.	113/a. tárgyaló				17,22		17,22

16.	113/b. tárgyaló				14,20		14,20
17.	115. iroda				34,40		34,40
18.	116. iroda				32,60		32,60
19.	117. iroda				16,30		16,30
20.	118. iroda				16,70		16,70
21.	119. iroda				21,66		21,66
22.	120. tárgyaló				8,64		8,64
23.	121. iroda				13,66		13,66
24.	122. iroda				16,30		16,30
25.	122. iroda				55,90		55,90
26.	124. lépcsőház				15,40		15,40
27.	125. raktár			4			4
28.	126. iroda				31,70		31,70
29.	127. iroda				27,08		27,08
30.	128. iroda				6,2		6,2
31.	129. iroda				16,30		16,30
32.	130. iroda				16,30		16,30
33.	131. iroda				16,30		16,30
34.	132. iroda				16,30		16,30

35.	133. iroda				21,60		21,60
36.	134. iroda				27,80		27,80
37.	135. iroda				21,60		21,60
38.	136. iroda				31,10		31,10
39.	137. szerver szoba				5,62		5,62
	ÖSSZESEN			4	684,12	149,4	837,52
	%-os megosztás			0,48	81,69	17,83	100
I. emelet tűzveszélyességi osztályba sorolása		D					

Sorszám	A helyiségek megnevezése, funkciója	Tűzveszélyességi osztály-alapterület (m ²)					
		A	B	C	D	E	Összesen
II. Emelet							
1.	lépcsőház				15,60		15,60
2.	202. iroda				29,20		29,20
3.	203. iroda				28,93		28,93
4.	204. iroda				22,61		22,61
5.	205. iroda				18,82		18,82

6.	206. iroda				11,88		11,88
7.	207. iroda				12,68		12,68
8.	208. iroda				14,20		14,20
9.	209. iroda				14,20		14,20
10.	210. iroda				14,20		14,20
11.	211. iroda				28,93		28,93
12.	212. iroda				17,11		17,11
13.	213. iroda				11,38		11,38
14.	214. vizesblokk				14,95		14,95
15.	215. kazánház			14,40			14,40
	ÖSSZESEN			14,40	254,69	0	269,09
	%-os megosztás			5,35	94,65	0	100
II. emelet tűzveszélyességi osztályba sorolása		D					

Sorszám	A helyiségek megnevezése, funkciója	Tűzveszélyességi osztály-alapterület (m ²)					
		A	B	C	D	E	Összesen
C épület							
1.	0.42 iroda				56,65		56,65
2.	0.43 teakonyha				5,29		5,29
3.	szélfogó				9,32		9,32
4.	044. iroda				52,52		52,52
5.	közlekedő					4,60	4,60
6.	045. Női wc					5,04	5,04
7.	046. Férfi wc					5,04	5,04
8.	049. raktár				29,53		29,53
9.	050. műhely				28,73		28,73
10.	051. külső raktár				35,97		35,97
	ÖSSZESEN				218,01	14,68	232,69
	%-os megosztás				93,70	6,30	100
II. emelet tűzveszélyességi osztályba sorolása		D					

Sorszám	A helyiségek megnevezése, funkciója	Tűzveszélyességi osztály-alapterület (m ²)					
		A	B	C	D	E	Összesen
C épület							
1.	Földszint			11,7	745,52	64	821,22
2.	I. emelet			4	684,12	149,4	837,52
3.	II. emelet			14,40	254,69	0	269,09
4.	C. épület			0	218,01	14,68	232,69
	ÖSSZESEN			30,1	1902,34	228,08	2160,52
	%-os megosztás						
II. emelet tűzveszélyességi osztályba sorolása		D					

A 28/2011 (IX.6) BM rendelet alapján a létesítmény „D” MÉRSÉKELTEN TŰZVESZÉLYES, tűzveszélyességi osztályba tartozik